



000183



АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов для предприятий, организаций и др. объектов экономики

« 9 » августа 20 21-г.

Договор № 121 от 5.08.2021г.

г. Неверкино
Комиссия в составе:Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство) МБОУ СОШ с. Карповодиректор Солюкова Р.С.
(наименование организации, должность, Ф.И.О. отв. за газовое хоз-во, № приказа о назначении)Представитель организации ВДПО: контролер-ремник Лещин А.Г.
(должность, Ф.И.О.)Произвела проверку технического состояния первичную
(первичную, периодическую)дымоходов Каналов в помещениях котельной
(дымовых, вентиляционных)МБОУ СОШ с. Карпово
(наименование объекта, помещения в которых проводится проверка)От газоиспользующих приборов: котел УНИВЕРСАЛ-2мт
(наименование и тип газоиспользующих приборов)По адресу: Пензенская обл. с. Карпово ул. Школьная 22Цель проверки: пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов)

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО

№ п/п	Тип канала вент/дым	Материал	Сечение канала (м ²)	Высота канала (м)	Газоиспользующее оборудование	Состояние канала (очищен/не очищен)	Наличие тяги и соотв. нормативам	Состояние оголовка
1	Дымов	кар. мет	500	10	УНИВЕРСАЛ	очищен	удов	норм
2	Дымов	кар. мет	500	10		очищен	удов	норм

Приточная вентиляция имеется
(имеется, не имеется, размеры)

В нижней части дымовых каналов имеются очистные карманы не менее 25 см. и лючки да
 Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более трех поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям соответствует
 Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров более 3 метров
 (если есть отступления указать)

Оголовки дымовых труб находятся вне зоны ветрового подпора вне зоны
(да, нет)

