



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

от "22" ноября 2021 г., 11 час. 30 мин. № 15-2041-11-21-308-П
(дата и время составления акта)

Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д. 22
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 27.10.2021 № Р-303-129-рпш и.о. заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Соловьева А.Г. учетный номер 63210111000001281553

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Антоновой Галиной Анатольевной, старшим государственным инспектором Пензенского регионального отдела по надзору за промышленной безопасностью

(указываются фамилия, имя, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: опасного производственного объекта Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар, рег. № А50-05033-0001, III класс опасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 442585, Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д.22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа села Карновар, (сокращенное наименование- МБОУ СОШ села Карновар) ИНН 5825070223, ОГРН 1025800551864, место нахождения юридического лица: 442585, Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д.22

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "09" ноября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по "22" ноября 2021 г., 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней, 72 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

В следующие сроки:

с "09" ноября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по "09" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д.22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

В следующие сроки:

с "09" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по "22" ноября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по месту Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д.22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протоколы и иные документы не составлялись

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

Лицензия №ЭВ-50-000608 от 27.12.2006г. на осуществление деятельности эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Выписка из ЕГРН на здание котельной по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д.22, правообладатель- МБОУ СОШ с. Карновар, вид права_ оперативное управление.

Свидетельство о регистрации А50-05033, дата выдачи 22.11.2019, Сведения, характеризующие ОПО «Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар», регистрационный № А50-05033-0001, III класс опасности.

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № RGOX 1215315967000, выдан ПАО СК «Росгосстрах», срок действия до 04.12.2022.

Заключение технического диагностирования на технические устройства котлы водогрейные Универсал-6, стац. №1, 2 по адресу: Пензенская область, Неверкинский район, с. Карновар, ул. Школьная, д.22, срок дальнейшей эксплуатации- до 15.11.2023.

Заключение экспертизы промышленной безопасности на сооружение внутренний газопровод котельной №50-ЗС-04221-2020, срок дальнейшей эксплуатации- до 13.01.2025.

Заключение экспертизы промышленной безопасности на сооружение подводящий газопровод высокого давления №50-ЗС-04209-2020, срок дальнейшей эксплуатации- до 13.01.2025

Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство газорегуляторную установку котельной №50-ЗС-04201-2020, срок дальнейшей эксплуатации- до 13.01.2025.

Заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной МБОУ СОШ с. Карновар №50-ЗС-02552-2021, срок дальнейшей эксплуатации- до 14.12.2025

Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденное директором МБОУ СОШ села Карновар 30.08.2021.

Приказ о назначении ответственного за производственный контроль от 30.08.2021 №44/9.

План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 2021г., утвержденный директором МБОУ СОШ села Карновар 11.01.2021.

Должностная инструкция ответственного за обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности МБОУ СОШ села Карновар, утвержденное директором МБОУ СОШ села Карновар 15.09.2021.

Положение о порядке технического расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте МБОУ СОШ села Карновар, утвержденное директором МБОУ СОШ села Карновар 11.01.2021.

Абонентский контракт № 28 от 29.10.2021 на проведение профилактических работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенный с МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка.

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар», утвержденный директором МБОУ СОШ села Карновар в 2021 без указания даты и согласованный с МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка» в 2021 г. без указания даты.

Приказ о резерве финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий от 30.08.2021 №44/10.

Протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора № 50-18-2278 от 20.12.2018 (Салюкова Р.С., область аттестации- А1, Б7.1).

Протокол проверки знаний операторов котельной № 16 от 22.07.2021, ЧУ ДПО центр «Знание».

Сведения о результатах поверки СИ: сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, зав. № С15.08793, действительно до 29.08.2022; сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, зав. № В15.14764, действительно до 29.08.2022.

Акт обследования технического состояния дымоходов (дымовой канал котельной) № 000188, выдан 09.08.2021.

Договор на техническое обслуживание сетей газораспределения и газопотребления и газового оборудования № 157/4/Н от 15.01.2021, заключенный с АО «Кузнецкмежрайгаз»; приложения к договору с указанием объема выполненных работ, график проведения технического обслуживания газового оборудования.

Договор на поставку газа № 40-5-4277/21 от 30.12.2020.

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

- (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
 - 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
 - 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ); «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168 (далее – Правила организации и осуществления производственного контроля №2168); Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, зарегистрированные в Минюсте РФ 30.12.2020, регистрационный №61962 (далее – ФНП № 531 от 15.12.2020); Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением правительства РФ от 29.10.2010 № 870 (далее- Технического регламента № 870).

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушенное обязательное требование	Лица, допустившие нарушения
1	Работником, ответственным за осуществление производственного контроля ОПО Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар, рег. № А50-05033-0001, III класс опасности, не обеспечено доведение до сведения работников ОПО информации об изменениях требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативно-правовыми актами: Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах содержит ссылки на недействующие НПА)	п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ. пп. з) п. 14 «Правил организации и осуществлении производственного контроля № 2168	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
2	Работником, ответственным за осуществление производственного контроля ОПО Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар, рег. № А50-05033-0001, III класс опасности, не обеспечено доведение до сведения работников ОПО информации об изменениях требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативно-правовыми актами: Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте МБОУ СОШ села Карновар содержит ссылки на недействующие НПА)	п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ. пп. з) п. 14 «Правил организации и осуществлении производственного контроля № 2168	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
3	Не представлены документы, подтверждающие осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар, рег. № А50-05033-0001, III класс опасности	п.1 ст.11, п.2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 8, п.п. а), в) п.14 «Правил организации и осуществлении производственного контроля № 2168	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
4	Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента по «Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар»	п. 1 ст. 10, п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ.	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
5	Не ведется учет инцидентов на ОПО «Сеть газопотребления ОПО «Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар»	п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ.	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар

			Салюкова Р.С.
6	Приказом МБОУ СОШ села Карновар не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на ОПО «Сеть газопотребления ОПО «Сеть газопотребления МБОУ СОШ с. Карновар»	п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 6 ФНП № 531 от 15.12.2020.	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
7	Не обеспечено функционирование приборов контроля загазованности (на момент осмотра сигнализатор загазованности находился в отключенном состоянии)	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
8	В МБОУ СОШ села Карновар не назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 5 ФНП № 531 от 15.12.2020	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
9	В МБОУ СОШ села Карновар не обеспечено техническое обслуживание автоматики безопасности водогрейных котлов «Универсал-б»	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 6 ФНП № 531 от 15.12.2020	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
10	В МБОУ СОШ села Карновар не обеспечено техническое обслуживание внутренних газопроводов котельной с установленной арматурой	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 6 ФНП № 531 от 15.12.2020	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
11	В МБОУ СОШ села Карновар не обеспечено техническое обслуживание водогрейных котлов «Универсал-б», включая газовые горелки	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 6 ФНП № 531 от 15.12.2020	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
12	Направить в Ростехнадзор заявление на переоформление лицензии в случае изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, что установлено ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ	п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ.	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
13	Не обеспечен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном состоянии: не обеспечено устранение повреждения изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы, арматуры	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, 6 ФНП № 531 от 15.12.2020 п. 70 Технического регламента № 870	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.
14	Не обеспечен комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном состоянии: не обеспечено уплотнение футляра при выходе	п. 2 ст. 9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 4, 6 ФНП № 531 от 15.12.2020	Должностное лицо- директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Р.С.

	газопровода из земли	п. 70 Технического регламента № 870	
--	----------------------	-------------------------------------	--


12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 09.11.2021г.; документы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший государственный инспектор
Пензенского регионального отдела
по надзору за промышленной безопасностью
Антонова Г.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Антонова Галина Анатольевна – главный государственный инспектор Пензенского регионального отдела по надзору за промышленной безопасностью. Телефон: 8(8412) 66-00-40

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен директор МБОУ СОШ села Карновар Салюкова Раиса Сяитовна (выписка из ЕГРЮЛ от 26.10.2021 № ЮЭ9965-21-299712722, приказ о переводе на должность директора МБОУ СОШ села Карновар от 12.01.2009 № 1)



22.11.2021

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале